PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziołka 30 , 47-303 Krapkowice
sekretariat tel. (77) 4466740
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice

HK.90820.9.1.2025.MM Krapkowice, dnia 13.02.2025r.

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Rozkochów za rok 2024.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce w wodociągu publicznym ROZKOCHÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2024r. spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Brożec, Brzezina, Ćwiercie, Rozkochów, Walce, Antoszka, Groble, Krzewiaki, Kromołów, Zabierzów, Stradunia, Rybarze, Grocholub, Dobieszowice, Swornica, Czerniów, ujmuje wodę:

- z dwóch studni – o nr 3 i nr 5 (studnia nr 4 nie została podłączona do stacji uzdatniania wody; jest studnią rezerwową), zlokalizowanych w miejscowości Rozkochów przy ul. Głogowskiej, która następnie tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnianiu (procesy odżelaziania i odmanganiania po wcześniejszym napowietrzeniu wody). Dezynfekcja wody prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 5250 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi ≈ 600 m^3 wody.
Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2024 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww rozporządzeniu. W ramach kontroli urzędowej pobrano w ciągu roku 20 próbek wody, a w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 12 próbek wody.

W roku 2024 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2024 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Rozkochów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

mgr inż. Dorota Barełkowska
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym[1]/

Otrzymują*:*

1. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce

Do wiadomości*:*

1. Urząd Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce,
2. a/a HK.

Wykonawca: Mariola Markowska, tel.77 4466749

[1]Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). Wydruk tego dokumentu, na podstawie art. 393 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie wymaga odręcznego podpisu. Został on wytworzony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 393 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wydruk pisma stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w postaci elektronicznej.